



DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180AR0756
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Distributor <i>Vertreiber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Multi-layer protection tape against corrosion with primer
Model <i>Modell</i>	DENSOLEN®-AS40 Plus mit DENSOLEN®-HT Primer
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 16/053/5180/1 from 12.07.2016 (EBI) Laboratory control test: 21-01031-KP06 from 04.05.2026 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 17.07.2031 / 26-0284-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

12.05.2026 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
DENSOLEN®-AS40 Plus mit DENSOLEN®-HT Primer	Stress class: B Permanent operating temperature: +50 °C Designation according to standard: Coating EN 12068-B 50 resp. DIN 30672-1-B 50	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

handling: cold handle protection tape against corrosion with 3 layers on primer

The logo features a stylized flame or leaf symbol above the text 'DVGW' and 'CERT' separated by a horizontal line.

DVGW
CERT